

### **Minimikrav för elanslutning till Malungs Elnät**

- Beställning av elanslutning/abonnemang görs enklast via vår installatörswebb på hemsidan.  
[www.malungselnat.se/elektriker/Default.aspx](http://www.malungselnat.se/elektriker/Default.aspx)
  - Föranmälan skall vara inlämnad i god tid, **senast 3 månader** före önskat anslutningsdatum. Abonnemang upp till 63A.  
Färdiganmälan **senast 2 veckor** innan önskat anslutningsdatum.
  - För anslutning av större abonnemang och exploateringsområden så skall beställning göras **minst 6 månader** innan önskat anslutningsdatum.
  - Anslutningsavgiften skall vara betald innan tillkoppling sker.
  - Endast fasadmätarskåp är godkända vid nyanslutning.  
(Gäller säkringsabonnemang 16-63A)
  - Platsen för anslutning vid tomtgräns bestäms av Malungs Elnät.
  - Kabelschakt för serviskabel inom egen fastighet ombesörjs av kunden själv. Djupet på kabelschakten skall vara 50 cm.  
Är schakten öppen förlägger Malungs Elnät serviskabel och utför skyddstäckning eller lägger kabel i skyddsslang. Önskar kunden återfylla innan inkoppling sker kan kunden själv förlägga skyddsslang. Slang erhålls av Malungs Elnät.  
I båda fallen skall skyddstäckning användas.(sand)  
Om kabel inte kan dras igenom skyddsslangen pga. felaktigt utförd schakt, kan extra debitering utgå.
- Allt förläggning skall göras enligt EBR KJ 41:09.**
- Vid anslutning under tid med tjäle i marken kan Malungs Elnät medge förläggning av serviskabel ovan mark i skyddsslang.  
Kunden ansvarar för ev. kabelskador för tiden ovan mark.  
Serviskabel och skyddsslang tillhandahålls av Malungs Elnät.
  - Förtida tillkoppling av permanent servis och fasadmätarskåp kan tillåtas efter samråd med Malungs Elnät. Kostnader för flytt av fasadmätarskåp till permanent plats tillkommer.
  - **Om inte ovanstående minimikrav för elanslutning uppfylls sker ingen anslutning.**