


Minimikrav för elanslutning till Malungs Elnät

- Beställning av elanslutning/abonnemang görs enklast via vår installatörswebb på hemsidan.
www.malungselnat.se/elektriker/Default.aspx
- Föranmälan skall vara inlämnad i god tid, **senast 3 månader** före önskat anslutningsdatum. Gäller abonnemang upp till 63A. Färdiganmälan **senast 2 veckor** innan önskat anslutningsdatum.
- För anslutning av större abonnemang och exploateringsområden så skall anmälan göras **senast 6 månader** innan önskat anslutningsdatum.
- Anslutningsavgiften skall vara betald innan tillkoppling sker.
- Endast fasadmätarskåp och markmätarskåp är godkända vid nyanslutning. (Gäller säkringsabonnemang 16-63A)
- Platsen för anslutning vid tomtgräns bestäms av Malungs Elnät.
- Kabelschakt för serviskabel inom egen fastighet ombesörjs av kunden själv. Är schakten öppen förlägger Malungs Elnät serviskabel och utför skyddstäckning eller lägger kabel i skyddsslang. Önskar kunden återfylla innan inkoppling sker kan kunden själv förlägga skyddsslang. Slang erhålls av Malungs Elnät. I båda fallen skall skyddstäckning användas.(sand)
Om kabel inte kan dras igenom skyddsslangen pga. felaktigt utförd schakt, kan extra debitering utgå.

Allt kabelförläggning skall göras enligt EBR KJ 41:15.



- **Om inte ovanstående minimikrav för elanslutning uppfylls sker ingen anslutning.**